

# Цифровой фото тахометр DT2234B

## 1. Особенности прибора

- Безопасное и точное измерение частоты вращения без со-прикосновения с объектом измерения.
- Широкий диапазон измерений и высокое разрешение.
- Цифровой дисплей отображает точное значение частоты вращения, исключая погрешность считывания с аналоговой шкалы.
- Для обеспечения высокой точности и скорости измерений использован эксклюзивный микропроцессор и задающий кварцевый генератор.
- Последнее, минимальное и максимальное значение автоматически записываются в память и могут быть в любой момент отображены на дисплее.
- Использование надежных долговечных компонентов, включая прочный и легкий пластиковый корпус из акрилонитрил-бутадиен-стиrola (ABS), обеспечивает многолетний срок службы прибора. Форма корпуса тщательно рассчитана, чтобы удобно ложиться в любую руку.

## 2. Метод измерения

### 2.1. Отражающая метка

Отрежьте кусок клейкой ленты в виде квадрата со стороной около 12 мм и приклейте один квадрат на обследуемый вращающийся объект.

- Неотражающая область объекта всегда должна быть больше отражающей.
- Если поверхности вращающегося объекта изначально отражающая, то прежде чем наносить отражающую ленту, эту поверхность вначале нужно покрыть черной изолентой или черной краской.
- Поверхность вращающегося объекта, к которой приклеивается отражающая лента, должна быть чистой и гладкой.

### 2.2. Измерение очень низкой частоты вращения

Поскольку при измерении очень низкой частоты нет особых требований к разрешению и интервалу выполнения измерения, рекомендуется наклеить большое количество отражающих меток. После этого для получения истинного значения частоты поделите результат измерения на число наклеенных меток.

### 2.3. Извлечение батареи

Если тахометр не будет использоваться в течение длительного времени, выньте из него батареи.

## 3. Запоминание данных

3.1. Показание (последнее, минимальное или максимальное значение), полученное непосредственно перед выключением кнопки запуска измерений (MEASURE) автоматически записывается в память прибора (см., например, рисунок 1).

3.2. Записанные в память значения могут быть по очереди выведены на дисплей по нажатию кнопки обращения к памяти (MEMORY), значок «UP» соответствует максимальному, «DN» - минимальному, а «LA» последнему измеренному значению.



Рисунок 1

## 4. Замена батареи

- Когда возникает необходимость заменить разряженную батарею на новую (если напряжение на батарее опускается ниже 4 В), на дисплее возникает значок «+».
- Сдвиньте крышку батарейного отсека (3-6) в сторону и вытащите разряженную батарею.
- Вставьте в батарейный отсек три новые батареи AAA на 1,5 В, соблюдая полярность.

## 5. Оптический тахометр

### 5.1. Технические характеристики

Дисплей: жидкокристаллический, 5-разрядный, 18 мм, с функцией оповещения.

Диапазон измерения: от 2,5 до 99999 оборотов в минуту (RPM)

Разрешение: 0,1 об/мин (в интервале 2,5-999,9 об/мин)

1 об/мин (в интервале выше 1000 об/мин)

Погрешность: ±(0,05% + 1 единица младшего разряда)

Время замера: 0,8 с (выше 60 об/мин)

Выбор предела измерения: автоматический

Дистанция измерения: от 50 до 250 мм (светодиод)  
от 50 до 500 мм (лазер)

Задающий генератор: на кристалле кварца

Электрическая схема: эксклюзивный микропроцессор на одном чипе.

Питание: 3 батареи AAA на 1,5 В (UM-4)

Потребляемый ток: около 45 мА (светодиод)

Около 35 мА (лазер)

Рабочая температура: 0-50°C (32-122°F)

Размер: 184 x 76 x 30 мм

Масса: 180 г (включая батареи)

### 5.2. Принадлежности

Сумка-чехол..... 1 шт.

Отражающая лента (600 мм)..... 2 шт.

Инструкция по эксплуатации..... 1 шт.

### 5.3. Описание передней панели




Рисунок 2

А – фото тахометр

Б – тахометр с лазером

3-1. Отражающая метка

3-2. Сигнальный луч

3-3. Дисплей

3-4. Кнопка запуска измерений

3-5. Кнопка обращения к памяти

3-6. Крышка батарейного отсека

### 5.4. Процедура измерений

Прикрепите отражающую метку к обследуемому объекту. Нажмите кнопку запуска измерений (3-4) и совместите направление светового луча (3-2) с прикрепленной меткой. Убедитесь, что в момент совмещения луча и мишени загорелся индикатор на приборе (1-2 секунды).

## 6. Оптический/контактный тахометр

### 6.1. Технические характеристики

Дисплей: жидкокристаллический, 5-разрядный, 18 мм, с функцией оповещения.

Диапазон измерения:

- Оптический режим: от 2,5 до 99999 оборотов в минуту (RPM)
- Контактный режим: от 0,5 до 19999 оборотов в минуту (RPM)
- Измерение скорости поверхности: от 0,05 до 1999,9 м/мин

Разрешение:

- Оптический режим:
- 0,1 оборота в минуту (RPM) (в интервале 2,5-999,9 об/мин);
- 1 оборот в минуту (RPM) (выше 1000 об/мин);
- Контактный режим:
- 0,1 оборота в минуту (RPM) (в интервале 0,5-999,9 об/мин);
- 1 оборот в минуту (RPM) (выше 1000 об/мин);
- Измерение скорости поверхности:
- 0,01 м/мин (в интервале 0,05-99,99 м/мин);
- 0,1 м/мин (выше 100 м/мин)

Погрешность:  $\pm(0,05\% + 1 \text{ единица младшего разряда})$

Время замера: 0,8 с (выше 60 об/мин)

Выбор предела измерения: автоматический

Дистанция измерения: от 50 до 500 мм (оптический режим)

Задающий генератор: на кристалле кварца

Электрическая схема: эксклюзивный микропроцессор на одном чипе.

Питание: 3 батареи AAA на 1,5 В (UM-4)

Потребляемый ток: около 50 мА (в процессе работы)

Рабочая температура: 0–50°C (32–122°F)

Размер: 220 x 76 x 30 мм


Масса: 200 г (включая батареи)

### Принадлежности

Сумка-чехол.....	1 шт.
Отражающая лента.....	600 м
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Насадка для контактного измерения скорости.....	1 шт.
Насадка для контактного измерения частоты оборотов.....	1 шт.

### 6.2. Описание передней панели

- A. Отражающая метка
- B. Сигнальный луч
- C. Дисплей
- D. Кнопка запуска измерений
- E. Переключатель функций
- F. Кнопка обращения к памяти
- G. Крышка батарейного отсека
- H. Устройство контактного измерения частоты вращения
- I. Колесико измерения скорости поверхности



### 6.3. Инструкция по выполнению измерений

#### 1. Бесконтактное измерение частоты вращения

- а) Приклейте отражающую метку на измеряемый объект и установите переключатель функций в положение «RPM photo».
- б) Вставьте в тахометр батареи, нажмите на кнопку запуска измерений и наведите видимый световой луч на приклеенную метку-мишень.

в) Когда показание на дисплее стабилизируется, отпустите кнопку запуска измерений. Прибор автоматически сохранит максимальное (MAX), минимальное (MIN) и последнее измеренное значения.

г) Нажмите кнопку «MEM». На дисплее отобразятся максимальное, минимальное и последнее измеренное значения.

д) Измерения завершены.

#### 2. Контактное измерение частоты вращения

- а) Установите переключатель функций в положение «RPM» и прикрепите к прибору соответствующую насадку.
- б) Закрепите тахометр на обследуемом объекте и запустите его вращение с постоянной скоростью.
- в) Нажмите кнопку запуска измерений, затем, когда показание на дисплее стабилизируется, отпустите ее. Прибор автоматически сохранит измеренное значение. На этом измерения завершены.

### 2. Контактное измерение скорости.

- а) Установите переключатель функций в положение «m / min» и прикрепите к прибору насадку для измерения скорости поверхности.
- б) Закрепите насадку для измерения скорости на обследуемом объекте и запустите его вращение с постоянной скоростью.
- в) Нажмите кнопку запуска измерений, затем, когда показание на дисплее стабилизируется, отпустите ее. Прибор автоматически сохранит измеренное значение. На этом измерения завершены.

### Примечание

При измерении линейной скорости или длины контактным методом необходимо учитывать разницу между длиной окружности по внешней поверхности колесика датчика линейной скорости и по внутренней поверхности канавки на колесике.

Отображаемый на дисплее результат измерений корректен, если в контакте с измеряемым объектом находится внешняя поверхность датчика, но если измеряемый объект соприкасается с дном канавки (например, при выполнении измерений на проводах, кабелях веревках и т.д.) то результат измерений следует умножать на поправочный коэффициент 0,9.